






CENTRAL DE GÁS
PLANTA BAIXA




CENTRAL DE GÁS
CORTE (AB)


- 1-MANÔMETRO
2-VÁLVULA RETA PARA GÁS MACHO/FÊMEA 1/2"
3-CILINDRO DE GÁS P45
4-REGULADOR DE PRESSÃO
5-TUBO DE AÇO DE 1/2", NBR5590, CLASSE PESADA, SEM COSTURA.
6-SUPORTE DE FERRO GALVANIZADO EM (L) E ABRAÇADEIRA DE AÇO TIPO (U), COM PARAFUSO E PORCÁ.
7-PIG TAIL PARA GÁS, HASTE DE 50cm.




CENTRAL DE GÁS
FACHADA FRONTAL



CENTRAL DE GÁS
FACHADA LATERAL



Vista Lateral
DETALHE-01




Vista Frontal


PORTA DE ABRIR DE FERRO 2FOLHAS:

- 1-CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2", GALVANIZADA ESPESSURA 1/8".
2-FERRO REDONDO LISO Ø 8MM, GALVANIZADO.
3-FECHO 1/2", AÇO ZINCADO.
4-TRINCO PARA CADEADO EM AÇO ZINCADO.

ESTRUTURAL:
Vigas de fundação




VF1=VF2 (15x20)cm




ESTRIBO Ø4,2 A/C
20cm L=56cm

VF3=VF4 (15x20)cm




ESTRIBO Ø4,2 A/C
20cm L=56cm

ESTRUTURAL:
Vigas de amarração




V1 (15x20)cm




ESTRIBO Ø4,2 A/C
20cm L=56cm

V2=V3 (15x20)cm




ESTRIBO Ø4,2 A/C
20cm L=56cm


ESTRUTURAL:
SAPATAS
S1; S2; S3 e S4 (40x40x30)cm



ESTRUTURAL:
PILARES
P1; P2eP3 (15x15x180)cm



ESTRUTURAL:
LAJE MACIÇA
ESPESSURA 7cm



	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS			
	RUA BENTO GONÇALVES, Nº1020, FONE (51) 367 311 66			
OBRA: CENTRA DE GÁS	ESCALA: SEM ESCALA	ÁREA: XXX	FORMATO: A2	
DISCRIMINAÇÃO: DETALHAMENTO DA CENTRAL DE GÁS	REVISÃO: R.00 R.00 R.00 R.00	PRANCHA: PA2- 02/02		
PROJETO- LAYOUT				
ENDEREÇO: ESCOLA MUNIC. N. S. APARECIDA, SOLIDÃO, RST101-KM107 MOSTARDAS/ RS		PREFEITO MUNICIPAL: MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA		
COLABORAÇÃO:		RESP. TÉCNICO: ROGÉRIO TOLDO MACHADO - CAU: 17954-0		
DATA: SETEMBRO DE 2019				